



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

**18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ И КУЕДИНСКОМУ**  
**МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ**

ул. Красноармейская, д. 67а, г. Чернушка, 617830  
Тел. (342) 258-40-01 доб. 318  
Факс (34261) 48145

16.07.2018 № 314-2-28-10

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Управление образовательными  
учреждениями администрации  
Чернушинского муниципального  
района

Начальнику

И.А. Бактиевой

г. Чернушка, ул. Нефтяников, 3

**О направлении информации**

**Уважаемая Ираида Александровна!**

18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в виде консультации информирует, что 11.07.2018 сотрудник Отдела принял участие в приемочной комиссии по подготовке МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» к новому учебному 2018-2019 году, где произведен визуальный осмотр объектов защиты по адресам: г. Чернушка, ул. Азина, 2, ул. Кирова, 25а и ул. Коммунистическая, 33.

В ходе приемочной комиссии выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на нормативный документ по ПБ, требования которого нарушены
1.	2.	3.
Азина, 2 (со слов директора одновременно могут находиться не более 10 человек, здание мастерских кирпичное, 1 этажное с деревянным пристроем)		
1.	В тамбуре эвакуационного выхода допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.п. в) п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ)
2.	Допущено нарушение действующего законодательства в части осуществления дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009, раздел 9 ГОСТ Р